




ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE - viale Don Minzoni 8 - 73100 Lecce
tel. e fax 0832.215578
e-mail: sisp@ausl.le.it

1183
UTC



PROT. 181272

Lecce, li 27/11/2017

Al Presidente della C.di S.
Arch. Alessandra Napoletano
COMUNE di SALICE SALENTINO

Oggetto: Richiesta di rilascio Provvedimento Autorizzativo Unico, in variante ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 e s.m. i. relativamente al "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo - Castello Monaci s.r.l. - ubicato in agro di Salice Salentino in località Monaci" Richiedente SCRINZI Christian, Amm. Delegato e Legale Rappresentante Società Castello Monaci s.r.l. CONFERENZA DEI SERVIZI Decisoria.

In riferimento al progetto come sopra specificato, si rilascia parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario alle seguenti condizioni:

- 1) la zona "foresteria" - tipologia di struttura ricettiva non prevista dalla L.R. n. 11/99 - potrà essere utilizzata per fornire alloggio se e quando sarà garantita la presenza costante presso la reception di personale all'uopo preposto;
- 2) per le "camere riposo dipendenti azienda" non si configuri alcuna attività ricettiva;
- 3) nello spazio scoperto del piano terra e del 1° piano adiacente il laboratorio enologico e la sala mensa non si affaccino locali di categoria A;
- 4) il wc per soggetti diversamente abili posto a piano terra sia preceduto da antiwc.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Alberto Fedele

D'ordine
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Tollemeto

Per l'espressione del parere di competenza di questo Servizio, è necessario produrre dichiarazione del costo dell'opera e versamento sul C.C.n. 17532730 intestato ad ASL Lecce, calcolato in % secondo la Tab.1 lett.C del Tariffario Regionale pubblicato sul B.U.R. n. 149 del 27/09/2011.